



ВДПО Саратовской области

Каталог знаков безопасности

Знаки пожарной безопасности

F01-01

Направляющая стрелка

Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты.



F01-02

Направляющая стрелка под углом 45°

Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты.



F02

Пожарный кран


Для предписаний, не обозначенных настоящим стандартом. Знак необходимо применять вместе с поясняющей надписью на дополнительном знаке безопасности.



F03

Пожарная лестница

В местах нахождения пожарной лестницы.



F04

Огнетушитель

В местах размещения огнетушителя.



F05

Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной)

В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану.



F06

Место размещения нескольких средств противопожарной защиты

В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты.



F07

Пожарный водоисточник


В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин.



F08

Пожарный сухотрубный стояк


В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка.



F09

Пожарный гидрант

У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах.



F10

Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики


В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги.



F11

Звуковой оповещатель пожарной тревоги

В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики».



Запрещающие знаки

P01

Запрещается курить

Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается.



P02

Запрещается пользоваться открытым огнем и курить

Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре.



<p>P03 Проход запрещен</p> <p>У входа в опасные зоны , помещения, участки и др.</p>	
<p>P04 Запрещается тушить водой</p> <p>В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара.</p>	
<p>P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды</p> <p>На техническом водопроводе и емкостях с технической водой, непригодной для питья и бытовых нужд.</p>	
<p>P06 Доступ посторонним запрещен</p> <p>На дверях помещений, у входа на объекты, участки и т.п., для обозначения запрета на вход (проход) в опасные зоны или для обозначения служебного входа (прохода).</p>	
<p>P07 Запрещается движение средств напольного транспорта</p> <p>В местах, где запрещается применять средства напольного транспорта (например погрузчики или напольные транспортеры).</p>	
<p>P08 Запрещается прикасаться. Опасно</p> <p>На оборудовании (узлах оборудования), дверцах, щитах или других поверхностях, прикосновение к которым опасно.</p>	
<p>P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением</p> <p>На поверхности корпусов, щитов и т.п., где есть возможность поражения электрическим током.</p>	
<p>P10 Не включать!</p> <p>На пультах управления и включения оборудования или механизмов, при ремонтных и пуско-наладочных работах.</p>	

<p>P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности</p> <p>В местах и на оборудовании, где запрещено работать или находиться людям с вживленными стимуляторами сердечной деятельности.</p>	
<p>P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать</p> <p>На пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты , аптек первой медицинской помощи и других местах.</p>	
<p>P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров)</p> <p>На дверях грузовых лифтов и других подъемных механизмов.</p>	
<p>P14 Запрещается вход (проход) с животными</p> <p>На воротах и дверях зданий, сооружений, помещений, объектов, территорий и т.п., где не должны находиться животные, где запрещен вход (проход) вместе с животными.</p>	
<p>P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты</p> <p>На местах, участках и оборудовании, где запрещено работать или находиться людям с вживленными металлическими имплантатами.</p>	
<p>P17 Запрещается разбрызгивать воду</p> <p>На местах и участках, где запрещено разбрызгивать воду.</p>	
<p>P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией</p> <p>На дверях помещений, у входа на объекты, где запрещено пользоваться средствами связи, имеющими собственные радиочастотные электромагнитные поля.</p>	
<p>P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия)</p> <p>Применять для обозначения опасности, не предусмотренной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с поясняющей надписью или с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью.</p>	

P27

**Запрещается иметь при (на) себе
металлические предметы (часы и т.п.)**

При входе на объекты, на рабочих местах, оборудовании, приборах и т.п. Область применения знака может быть расширена.



P30

Запрещается принимать пищу

На местах и участках работ с вредными для здоровья веществами, а также в местах, где прием пищи запрещен. Область применения знака может быть расширена.



P32

**Запрещается подходить к элементам
оборудования с маховыми движениями
большой амплитуды**

На оборудовании и рабочих местах по обслуживанию оборудования с элементами, выполняющими маховые движения большой амплитуды.



P33

**Запрещается брать руками.
Сыпучая масса (Непрочная упаковка)**

На производственной таре, в складах и иных местах, где используют сыпучие материалы.



P34

**Запрещается пользоваться лифтом
для подъема (спуска) людей**

На дверях грузовых лифтов и других подъемных механизмах. Знак входит в состав группового знака безопасности «При пожаре лифтом не пользоваться, выходить по лестнице».



Эвакуационные знаки

E01-01

Выход здесь (левосторонний)

Над дверями (или па дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу.



E01-02

Выход здесь (правосторонний)

Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу.



E02-01

Направляющая стрелка

Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения.



E02-02

Направляющая стрелка под углом 45°

Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения.



E03

Направление к эвакуационному выходу направо

На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу.



E04

Направление к эвакуационному выходу налево

На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу.



E05

Направление к эвакуационному выходу направо вверх

На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости.



E06

Направление к эвакуационному выходу налево вверх

На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости.



E07

Направление к эвакуационному выходу направо вниз

На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости.



E08


Направление к эвакуационному выходу налево вниз

На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости.



E09**Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)**

Над дверями эвакуационных выходов.

**E10****Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний)**


Над дверями эвакуационных выходов.

**E11****Направление к эвакуационному выходу прямо**

Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку.

**E12****Направление к эвакуационному выходу прямо**


Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку.

**E13****Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз**

На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу.

**E14****Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз**

На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу.

**E15****Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх**

На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу.

**E16****Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх**

На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу.

**E17****Для доступа вскрыть здесь**

На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например разбить стеклянную панель и т.п.

**E18****Открывать движением от себя**


На дверях помещений для указания направления открывания дверей.

**E19****Открывать движением на себя**


На дверях помещений для указания направления открывания дверей.

**E20****Для открывания сдвинуть**

На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей.

**E21****Пункт (место) сбора**

На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации.

**E22****Указатель выхода**

Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу.

**E23****Указатель запасного выхода**

Над дверями запасного выхода.

**T02****Вход**

T03

Аварийный выход



T04

Указатель эвакуационного выхода



W06

Опасно. Возможно падение груза

Вблизи опасных зон, где используется подъемно-транспортное оборудование, на строительных площадках, участках, в цехах, мастерских и т.п.



W07

Внимание. Автопогрузчик

В помещениях и участках, где проводятся погрузочно-разгрузочные работы.



W08

Опасность поражения электрическим током

На опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов.



Предупреждающие знаки

W01

Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества

Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д.



W9

Внимание. Опасность. (Прочие опасности)

Применять для привлечения внимания к прочим видам опасности, не обозначенной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью.



W02

Взрывоопасно

Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т.д.



W10

Опасно. Лазерное излучение

На дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где имеется лазерное излучение.



W03

Опасно. Ядовитые вещества

В местах хранения, выделения, производства и применения ядовитых веществ.



W11

Пожароопасно. Окислитель

На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания на окислитель.



W04

Опасно. Едкие и коррозионные вещества

В местах хранения, выделения, производства и применения едких и коррозионных веществ.



W12

Внимание. Электромагнитное поле

На дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где действуют электромагнитные поля.



W05

Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение

На дверях помещений, дверцах шкафов и в других местах, где находятся и применяются радиоактивные вещества или имеется ионизирующее излучение. Допускается применять знак радиационной опасности по ГОСТ 17925



W13

Внимание. Магнитное поле

На дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где действуют магнитные поля.



W14

Осторожно. Малоаметное препятствие

В местах, где имеются малоаметные препятствия, о которые можно споткнуться.



W15

Осторожно. Возможность падения с высоты

Перед входом на опасные участки и в местах, где возможно падение с высоты.



W16

Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества)

В местах хранения, производства или применения вредных для здоровья биологических веществ.



W17

Осторожно. Холод

На дверцах холодильников и морозильных камер, компрессорных агрегатах и других холодильных аппаратах.



W18

Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества

В местах хранения, производства или применения вредных для здоровья аллергических (раздражающих) веществ.



W19

Газовый баллон

На газовых баллонах, складах и участках хранения и применения сжатых или сжиженных газов.
Цвет баллона: черный или белый, выбирается по ГОСТ 19433



W20

Осторожно. Аккумуляторные батареи

В помещениях и на участках изготовления, хранения и применения аккумуляторных батарей.



W22

Осторожно. Режущие валы

На участках работ и оборудовании, имеющем незащищенные режущие валы, например на деревообрабатывающем, дорожном или сельскохозяйственном оборудовании.



W23

Внимание. Опасность зажима

На дверцах турникетов и шлагбаумах.



W24

Осторожно. Возможно опрокидывание

На дорогах, рампах, складах, участках, где возможно опрокидывание внутризаводского транспорта.



W25

Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования

На рабочих местах, оборудовании или отдельных узлах оборудования с автоматическим включением.



W26

Осторожно. Горячая поверхность

На рабочих местах и оборудовании, имеющем нагретые поверхности.



W27

Осторожно. Возможно травмирование рук

На оборудовании, узлах оборудования, крышках и дверцах, где возможно получить травму рук.



W28

Осторожно. Скользко

На территории и участках, где имеются скользкие места.



W29

Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами

На рабочих местах и оборудовании, имеющем вращающиеся элементы, например, на валковых мельницах.



W30

Осторожно. Сужение проезда (прохода)

На территориях, участках, в цехах и складах, где имеются сужения прохода (проезда) или присутствуют выступающие конструкции, затрудняющие проход (проезд).



Предписывающие знаки

М01

Работать в защитных очках

На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения.



М02

Работать в защитной каске (шлеме)

На рабочих местах и участках, где требуется защита головы.



М03

Работать в защитных наушниках

На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума.



М04

Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания

На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания.



М05

Работать в защитной обуви

На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты.



М06

Работать в защитных перчатках

На рабочих местах и участках работ, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током.



М07

Работать в защитной одежде

На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты.



М08

Работать в защитном щитке

На рабочих местах и участках, где необходима защита лица и органов зрения.



М09

Работать в предохранительном (страховочном) поясе

На рабочих местах и участках, где для безопасной работы требуется применение предохранительных (страховочных) поясов.



М10

Проход здесь

На территориях и участках, где разрешается проход.



М11

Общий предписывающий знак (прочие предписания)

Для предписаний, не обозначенных настоящим стандартом. Знак необходимо применять вместе с попяняющей надписью на дополнительном знаке безопасности.



М12

Переходить по надземному переходу


На участках и территориях, где установлены надземные переходы.



М13

Отключить штепсельную вилку

На рабочих местах и оборудовании, где требуется отключение от электросети при наладке или остановке электрооборудования и в других случаях.



М14

Отключить перед работой

На рабочих местах и оборудовании при проведении ремонтных или пусконаладочных работ.



М15

Курить здесь

Используется для обозначения места курения на производственных объектах.




Медицинские знаки

EC01

Аптечка первой медицинской помощи


На стенах, дверях помещений для обозначения мест размещения аптечек первой медицинской помощи.



EC02

Средства выноса (эвакуации) пораженных


На дверях и стенах помещений в местах размещения средств выноса (эвакуации) пораженных.



EC03

Пункт приема гигиенических процедур (душевые)

На дверях и стенах помещений в местах расположения душевых и т.п.



EC04

Пункт обработки глаз


На дверях и стенах помещений в местах расположения пункта обработки глаз.



E05

Медицинский кабинет

На дверях медицинских кабинетов.



E06

Телефон связи с медицинским пунктом (скорой медицинской помощью)

В местах установки телефонов.




Указательные знаки

D01

Пункт (место) приема пищи

На дверях комнат приема пищи, буфетах, столовых, бытовых помещениях и в других местах, где разрешается прием пищи.



D02

Питьевая вода

На дверях бытовых помещений и в местах расположения кранов с водой, пригодной для питья и бытовых нужд (туалеты, душевые, пункты приема пищи и т.д.).



D03

Место курения

Используется для обозначения места курения на общественных объектах.



Вспомогательные знаки

T05

Стой, напряжение

Для предупреждения об опасности поражения электрическим током.



T06

Влезать здесь

Для указания безопасного пути подъема к рабочему месту, расположенному на высоте.



T07

Работать здесь

Для указания рабочего места.



T08

Не включать, работают люди


Для запрещения подачи напряжения на рабочее место.



T09

Не включать! работа на линии


Для запрещения подачи напряжения на линию, где работают люди.



T10

Не открывать! работают люди


Для запрещения подачи сжатого воздуха, газа.



T11

Не влезай, убьет

Для предупреждения об опасности подъема по конструкциям, при котором возможно приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением.



T12

Испытание, опасно для жизни

Для предупреждения об опасности поражения электрическим током при проведении испытаний повышенным напряжением.



T13

Работа под напряжением повторно не включать


Для запрещения повторного ручного включения выключателей ВЛ после их автоматического отключения без согласования с производителем работ.



T14

Опасное электрическое поле без средств защиты проход запрещен

Для предупреждения об опасности и воздействия ЭП на персонал и запрещения передвижения без средств защиты.



T15

Указатель напряжения 380 В



T16

Указатель напряжения 220 В



T17



T18



T19




T20















T21



T22



T23	T24
	
T25	T26
	
T27	T28
	
T29	T30
	
T31	T32
	
T33	T34
	
T35	T36
	
T37	T38
	

ПЛАКАТЫ

Использование огнетушителя

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ

ПОДГОТОВКА ОГНЕТУШИТЕЛЯ К РАБОТЕ



СОБРАТЬ ПЛОМБУ И ВЫДЕРЖИ ЧЕКУ



НАПРАВЬ СТОРОНУ НА ОГОНЬ И НАЖМИ НА РЫЧОГ

РАБОТА С ОГНЕТУШИТЕЛЕМ



НАХОДИТСЯ С НАВЕТРЕННОЙ СТОРОНЫ



НАЧИНАТЬ ТУШИТЬ С ОСНОВАНИЯ



В НИЩАХ ТУШИТЬ СВЕРХУ



ТУШИТЬ ОДНОВРЕМЕННО ГРУППУ ЛЮДЕЙ



УБЕДИТСЯ В НЕВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОРЕНИЯ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ СДАТЬ НА ПЕРЕЗАРЯДКУ

Памятка по действиям в случае пожара

Памятка по действиям в случае возникновения пожара

В случае возникновения пожара, действия работников организации и персонала должны быть направлены на обеспечение безопасности людей, их эвакуацию и спасение. Каждый работник организации, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.д.) обязан:

- немедленно сообщить о пожаре и пожаре по телефону по городскому телефону «01» или по специальному телефону «112» (при этом необходимо четко назвать адрес организации, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);
- направить систему оповещения людей о пожаре, присутствия команды и персонала здания, с эвакуации из здания и безопасного места согласно плану эвакуации;
- При необходимости отключить электроснабжение, приостановить работу отдельных агрегатов и устройств, способствующих развитию пожара и задымлению помещений здания;
- оценить обстановку и приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями), для эвакуации его на данной стадии;
- организовать встречу пожарных подразделений (выделить для встречи пожарных подразделения лицо, хорошо знающее расположение подразделений путей и выходов помещений).

Рекомендации по проведению эвакуации людей

Если вы видите, что не можете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, необходимо срочно покинуть помещение и попытаться выйти safely. При этом выйдите из здания по лестнице, с ее в случае пожара не использовать лифты, а также из коридора и лестничной площадки, в случае угрозы, выйдите на улицу ближайшей безопасной, просторной и свободной. Стенки здания при сильном жару могут с собой тепловую энергию и вызвать дальнейшее распространение огня и задымления.

При пожаре дым скапливается в верхней части помещения, поэтому при задымлении необходимо опуститься или лечь на пол, закрыть нос и рот марлевой повязкой или платочком, двигаться по черпачковой или пожарной лестнице вдоль стены, чтобы не потерять ориентирование.

Не пытайтесь выйти через сильно задымленный коридор или лестницу (дым может загореться).

Если лестница окажется охваченной огнем или сильно задымлена, по лестнице спускайтесь в помещение и идите к ближайшему выходу. При этом следует выйти из здания или подойти к нему и привлечь внимание персонала. Уложите на диван, чехол кресла или коврик, проложите дорожку, намотайте тряпку, полотенце, простыню, и, плотно прикрыв двери, постарайтесь заткнуть щели между дверью и полом.

В этом случае эвакуация следует осуществлять по балконам, наружным стенам, просторным и выветренным лестницам. Спускайтесь по водосточным трубам, спускам и в помещениях с окнами простыми, подручными, а также прыгать на свои балконы, т.е. любыми способами и гибелью.

Уважаемые клиенты, вы можете заказать любые нестандартные знаки безопасности по вашему эскизу и по вашим размерам